



## 評 定 書 (工法等)

申込者 センクシア株式会社  
執行役社長 笠原 伸康 様

件 名 ベースプレート降伏型LS工法を用いた露出型柱脚の構造性能

平成31年2月15日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に照らし妥当なものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和6年4月18日までとします。

平成31年4月19日



記

### 1. 評定申込事項

本評定は、角形鋼管及びH形断面柱に用いられる鋼板製ベースプレートを用いた露出型柱脚工法であり、その設計法についての評定申込がなされたものである。

### 2. 評定の区分 変更

### 3. 評定をした工法等 別紙1のとおり

### 4. 評定の内容

#### (1) 方法

本評定は、鋼構造評定委員会（委員長：田淵基嗣）において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

#### (2) 審査内容

別紙2のとおり

### 5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。